



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ростовской области  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Миллеровскому району  
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 13,  
Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58  
E-mail: 19ogpn\_rnd@mail.ru  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 31 / 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации детского сада № 8  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 21.10.2020 № 31 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Миллеровскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Миллеровского района по пожарному надзору Димитровым В.А., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов «2» ноября 2020 года и по 10 часов «30» ноября 2020 года (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником ОНДиПР по Миллеровскому району УНДиПР Главного управления МЧС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) России по Ростовской области – главным государственным инспектором Миллеровского района по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) по пожарному надзору майором вн. сл. Димитровым Владимиром Александровичем в отношении Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации детского сада № 8, по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 8, совместно с: заведующим Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке) детского сада № 8 Ендальцевой Ириной Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты в здании II степени огнестойкости допущено выполнение отделки внешних поверхностей наружных стен из горючих материалов.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.	01.12.2021	

		<p>11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.</p>		
2.	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: ширина эвакуационных выходов в свету из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 м.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.</p>	01.12.2021	
3.	<p>На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p>	30.12.2020	



<p>пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (и (или) транслирующей этот сигнал организации).</p>	<p>статья 83 Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации.</p> <p>7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Миллеровскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области –  
главный государственный инспектор Миллеровского района  
по пожарному надзору Димитров В.А.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*

«30» ноября 2020 года



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
подпись

Заведующий МБДОО детского сада № 8  
И.В. Ендальцева

*(должность, фамилия, инициалы)*

«30» ноября 2020 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Ендальцева Ирина Викторовна

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023