



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. города Волос, 11

телефон: 8 (863) 240-67-66 e-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 13,

телефон: 8 (86385) 2-06-58 e-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

вручается: Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной
организации детский сад № 8
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В рамках проведения обязательного профилактического визита «22» ноября 2023 г. в
МБДОО Детский Сад № 8

начальником ОНД и ПР по Миллеровскому району УНД и ПР Главного управления
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором
органа государственного пожарного надзора)

Миллеровского района по пожарному надзору Димитровым Владимиром
Александровичем

проведено: обязательный профилактический визит,
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

исполняющий обязанности заведующего МБДОО Детский Сад № 8 Катрушова
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Татьяна Евгеньевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с
пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: ширина эвакуационных выходов ведущих из помещений класса Ф1.1, на наружные лестницы и в безопасную зону, при числе эвакуирующихся более 15 человек, составляет менее 1,2 м.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p> <p>статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.</p> <p>3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие</p>	01.10.2024	

		<p>требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>п. 5.1.4. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>		
2.	<p>На объекте защиты в здании II степени огнестойкости класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из горючих материалов.</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p> <p>статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.</p> <p>11. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.</p>	01.10.2024	
3.	<p>В составленной декларации пожарной безопасности указаны нормативные документы с перечнем статей (частей, пунктов),</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p>	01.02.2024	

	<p>требования которых не установлены для соответствующего объекта защиты.</p>	<p>статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности.</p> <p>4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.</p>		
4.	<p>На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	01.06.2024	
5.	<p>На объекте защиты не хранится техническая</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Феде-</p>	01.02.2024	

документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	рации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполняющий обязанности заведующего МБДОО
Детский Сад № 8 Катрушова Т.Е.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Миллеровскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области –
главный государственный инспектор Миллеровского
района по пожарному надзору Димитров В.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849477

Владелец Катрушова Татьяна Евгеньевна

Действителен с 04.09.2025 по 04.09.2026